

SISTEMA PREENSAMBLADO DE  
**24x24**



Paquete completo diseñado  
específicamente para el  
contratista



Sistema preensamblado con  
bombas trituradoras o aguas negras

**ZOELLER**   
PUMP COMPANY

zoellerpumps.com | +1-502-778-2731 | 800-928-7867 | 3649 Cane Run Rd., Louisville, KY 40211

## Características:

- Puerto de fácil extracción y acceso, no hay tornillos a remover
- Árbol de flotadores extraíble
- Contenedor para agua de 24 x 24 para aplicaciones poco profundas
- Capacidad de 41 galones (95 litros)
- Manija de 360° moldeada
- Topes de torsión moldeados para dar mayor apoyo a la bomba
- Dispositivo antiflotación
- Totalmente ensamblado
- Apilables para almacenaje/transporte
- Se envía con una cubierta protectora para construcción transparente

**Probados en fábrica al 100%**



**Se envía con una cubierta protectora para construcción transparente**  
La tapa desechable protege al sistema durante la instalación y los trabajos de albañilería



PAQUETES PARA AGUAS NEGRAS*							
Modelo	Bomba	kW (HP)	Voltaje / F	Amperios	Descarga	Peso kg / lb	Alarma?
912-1141	M264	.3 (4/10)	115 V / 1 F	9.4	2"	28 / 62	No
912-1142	BN264	.3 (4/10)	115 V / 1 F	9.4	2"	28 / 62	No
912-1143	M266	.4 (1/2)	115 V / 1 F	10.4	2"	30 / 67	No
912-1144	BN266	.4 (1/2)	115 V / 1 F	10.4	2"	30 / 67	No
912-1147	M264	.3 (4/10)	115 V / 1 F	9.4	2"	28 / 62	Si
912-1149	M266	.4 (1/2)	115 V / 1 F	10.4	2"	30 / 67	Si
PAQUETES CON BOMBAS TRITURADORES*							
Modelo	Bomba	kW (HP)	Voltaje / F	Amperios	Descarga	Peso kg / lb	Alarma?
915-0047	M803	.4 (1/2)	115 V / F	7.0	2"	45 / 100	No
915-0048	M803	.4 (1/2)	115 V / F	7.0	2"	45 / 100	Si
915-0049	BN803	.4 (1/2)	115 V / F	7.0	2"	45 / 100	No
915-0081	BN803	.4 (1/2)	115 V / F	7.0	2"	45 / 100	Si
915-0086	M807	.7 (1)	115 V / F	11.0	2"	45 / 100	No
915-0087	M807	.7 (1)	115 V / F	11.0	2"	45 / 100	Si
915-0088	BN807	.7 (1)	115 V / 1 F	11.0	2"	45 / 100	No
915-0089	BN807	.7 (1)	115 V / 1 F	11.0	2"	45 / 100	Si

\*CONSULTE A LA FÁBRICA ACERCA DE OTRAS OPCIONES DE TRITURADORES Y PARA AGUAS NEGRAS

FM3286  
0123  
Reemplaza  
0422



**PRECAUCIÓN**

Toda instalación de controles, dispositivos de protección y conexiones de cables deberá hacerla un electricista certificado. Deberán cumplirse todos los códigos de electricidad y seguridad, entre ellos, el Código Eléctrico Nacional (NEC) y la Ley de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA) más recientes.